| | | |
|---|---|---|
| 熊本県のうち<br>玉名市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が五キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>五　容量五キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>菊池市 | 同時に給油することができる自動車の数が五以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が七キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十六キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十七キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が十七キロリットル以上<br>五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>菊池市 | 同時に給油することができる自動車の数が五以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が七キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十五キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十七キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が十七キロリットル以上<br>五　容量五キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>上天草市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>上天草市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が二十キロリットル以上 |

に、を、に、を、に、

| | | |
|---|---|---|
| | | 四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>五　容量五キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>宇城市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が四キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が十六キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>宇城市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が四キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が十六キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>五　容量十三キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>阿蘇市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |
| 熊本県のうち<br>阿蘇市 | 同時に給油することができる自動車の数が四以上 | 一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上<br>二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上<br>四　灯油のタンクの容量が二十キロリットル以上<br>五　容量四・五キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること |

を、に、を、に、