別記様式第七（その三）を次のように改める。

別記様式第７　　ハロゲン化物消火設備（その３）

配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
配管の安全装置等	安全装置					
	破壊板					
消火剤等排出措置						
圧力上昇防止措置						
放出表示灯						
噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
防護区画	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置	外形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外形					
	表示					
	端子電圧		V			
	切替装置					
	充電装置					
	結線接続					
ホース等	周囲の状況					
	格納箱					
	ホース		m			
	ホースリール					
	ノズル					
	ノズル開閉弁					
表示灯・標識（移動式）						
耐震措置						

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第八（その１）を次のように改める。

別記様式第８　　（その１）

粉末消火設備点検票　（区画名：　　）
（設備方式：全域・局所・移動）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	※消火剤量		本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
	容器弁開放装置	外形				
		電気式				
		ガス圧式				
	指示圧力計		MPa			
	バルブ類					
	連結管・集合管					
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
		安全装置				
	消火剤量		kg			
	放出弁					
	放出弁開放装置	外形				
		電気式				
		ガス圧式				
	バルブ類					
	加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器 周囲の状況				
		外形				
		表示				
		※ガス量	本			
		容器弁 外形				
		安全性				
		安全装置 外形				
		安全性				
		容器弁開放装置 外形				
		電気式				
		ガス圧式				
		バルブ類				
		圧力調整器				
	連結管・集合管					
	定圧作動装置					

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。