局部照明	q	十字路（４車線×２車線）15lx	連続照明用	95ＶＡ
			交差点隅切り部用	95ＶＡ
	q’	十字路（４車線×２車線）10lx	連続照明用	70ＶＡ
			交差点隅切り部用	70ＶＡ
	r	十字路（４車線×４車線）20lx	連続照明用	125ＶＡ
			交差点隅切り部用	120ＶＡ
	s	十字路（４車線×４車線）15lx	連続照明用	95ＶＡ
			交差点隅切り部用	95ＶＡ
	t	十字路（６車線×４車線）20lx	連続照明用	125ＶＡ
			交差点隅切り部用	120ＶＡ
	u	十字路（６車線×４車線）15lx	連続照明用	95ＶＡ
			交差点隅切り部用	95ＶＡ
	—	Ｔ字路（２車線×２車線）　20lx		95ＶＡ
	—	Ｔ字路（２車線×２車線）　15lx		70ＶＡ
	—	Ｔ字路（２車線×２車線）　10lx		70ＶＡ
	—	Ｔ字路（４車線×２車線）20lx	連続照明用	125ＶＡ
			交差点隅切り部用	120ＶＡ
	—	Ｔ字路（４車線×２車線）15lx	連続照明用	95ＶＡ
			交差点隅切り部用	95ＶＡ
	—	Ｔ字路（４車線×２車線）10lx	連続照明用	70ＶＡ
			交差点隅切り部用	70ＶＡ
	—	Ｙ字路（４車線×２車線）　20lx		125ＶＡ
	—	Ｙ字路（４車線×２車線）　15lx		95ＶＡ
	—	Ｙ字路（４車線×２車線）　10lx		70ＶＡ
	v	歩行者の背景を照明する方式　20lx		180ＶＡ
	—	歩行者の背景を照明する方式　10lx		95ＶＡ
	w	歩行者の自身を照明する方式　20lx		180ＶＡ
	—	歩行者の自身を照明する方式　10lx		95ＶＡ

備考）１　「設計条件タイプ」は、「ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（平成27年３月　国土交通省）による。

２　「標準皮相電力」は、ＬＥＤ道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。

３　電球色ＬＥＤを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。

表２　トンネル照明器具（基本照明）の標準皮相電力

区分	設計条件タイプ		標準皮相電力
一般国道等 車道幅員６～７ｍ （歩道有りの断面含む）	x （１／２低減）	設計速度40（km／ｈ）２車線 0.75（cd／㎡）千鳥	40ＶＡ
	z （１／２低減）	設計速度50（km／ｈ）２車線 0.95（cd／㎡）千鳥	50ＶＡ
	bb （１／２低減）	設計速度60（km／ｈ）２車線 1.15（cd／㎡）千鳥	65ＶＡ
	x	設計速度40（km／ｈ）２車線 1.5（cd／㎡）千鳥	65ＶＡ
	y	設計速度40（km／ｈ）２車線 1.5（cd／㎡）向合せ	40ＶＡ
	z	設計速度50（km／ｈ）２車線 1.9（cd／㎡）千鳥	75ＶＡ
	aa	設計速度50（km／ｈ）２車線 1.9（cd／㎡）向合せ	50ＶＡ
	bb	設計速度60（km／ｈ）２車線 2.3（cd／㎡）千鳥	95ＶＡ
	cc	設計速度60（km／ｈ）２車線 2.3（cd／㎡）向合せ	65ＶＡ
高速自動車国道等	dd	設計速度70（km／ｈ）２車線 3.2（cd／㎡）千鳥	95ＶＡ
	ee	設計速度70（km／ｈ）２車線 3.2（cd／㎡）向合せ	65ＶＡ
	ff	設計速度80（km／ｈ）２車線 4.5（cd／㎡）千鳥	125ＶＡ
	gg	設計速度80（km／ｈ）２車線 4.5（cd／㎡）向合せ	95ＶＡ

備考）１　「設計条件タイプ」は、「ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（平成27年３月　国土交通省）による。

２　「標準皮相電力」は、ＬＥＤ道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。

表３　トンネル照明器具（入口照明）の標準皮相電力

種　別	標準皮相電力
ＮＨ70Ｗ相当	50ＶＡ
ＮＨ110Ｗ相当	75ＶＡ
ＮＨ150Ｗ相当	105ＶＡ