				況間接排水の状	目視により確認する。	あし第第昭ないい号五五十ここの九年又規十建設省は定七号告に適第合二示が合
	（二十）		通気管	状通気開口部の	目視により確認する。	し第第昭な五千和い号五五十こハ百十とのの九年。規十建設省定七号告に適第合二示
	（二十一）			通気管の状況	目視又は喫診により確認する。	又規第第昭は定二千和号五五百十年建設省損に適第七号告傷適合イ又九年は十建設省あしは第七号告第ないい五号告第のこととの二示

別記第１号１(1)の欄中「外気取り入れ口及び排気取り入れ口」を「給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口」に改め、同(2)の欄中「外気取り入れ口及び排気口」を「給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口」に改め、同(4)の欄中「給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口」を「各室の給気口及び排気口」に改め、同(7)の欄中「及び」を「又は」に改め、同(11)の欄中「中央管理方式による」を「中央管理室における」に改め、同(23)の欄を削り、同２(5)の欄中「機能確保」を「設置」に改め、同(10)の欄中「排気筒に設ける防火ダンパー」を「煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等」に改め、同(12)の欄を同(13)の欄とし、同(11)の欄の次に次の１欄を加える。

(12)	給気機又は排気機の設置の状況				

別記第１号注意(11)中「１(9)から(11)」を「１(10)」に、「居室等の機械換気設備の性能（中央管理方式の空気調和設備を含む。）」を「各室の換気量」に改め、同(12)中「２(10)から(12)」を「２(13)」に、「機械換気設備」を「機械換気設備の換気量」に改め、同(13)中「調査」を「検査」に改める。

別記第１１号１(3)の欄から同(5)の欄まで中「排煙口」を「排煙出口」に改め、同(10)の欄中「中央管理方式による」を「中央管理室における」に改め、同(11)の欄中「その他」を「排煙口」に改め、同(15)の欄中「操作方法」を「の操作方法」に改め、同(19)の欄中「中央管理方式による」を「中央管理室における」に改め、同(24)の欄中「防火区画及び」を削り、同(32)の欄及び同(33)の欄を削り、同(34)の欄を同(32)の欄とし、同(35)の欄から同(37)の欄までを１欄ずつ繰り上げ、同(38)の欄中「操作方法」を「の操作方法」に改め、同欄を同(36)の欄とし、同(39)の欄を同(37)の欄とし、同(40)の欄中「中央管理方式による」を「中央管理室における」に改め、同欄を同(38)の欄とし、同(41)の欄を同(39)の欄とし、同(42)の欄から同(44)の欄までを１欄ずつ繰り上げ、同(45)の欄中「防火区画及び」を削り、同欄を同(43)の欄とし、同(46)の欄を同(44)の欄とし、同(47)の欄から同(49)の欄までを１欄ずつ繰り上げ、同(50)の欄中「排煙設備給気送風機」を「給気送風機」に改め、同欄を同(48)の欄とし、同(51)の欄を削り、同(52)の欄中「中央管理方式による」を「中央管理室における」に改め、同欄を同(49)の欄とし、同(53)の欄を同(50)の欄とし、同(54)の欄を同(51)の欄とし、同(55)の欄を同(52)の欄とし、同２の欄を次のように改める。

2	令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー					
(1)	特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況				
(2)		給気口の周囲の状況				
(3)	加圧防排煙設備	排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況				
(4)			排煙風道の取付けの状況				
(5)			排煙風道の材質				
(6)		給気口の外観	給気口の周囲の状況				
(7)			給気口の取付けの状況				
(8)			給気口の手動開放装置の設置の状況				
(9)			給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況				
(10)		給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況				
(11)			給気口の開放の状況				
(12)		給気風道（穏蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況				
(13)			給気風道の取付けの状況				
(14)			給気風道の材質				
(15)		給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況				
(16)			給気風道との接続の状況				
(17)		給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況				
(18)			給気送風機の作動の状況				
(19)			電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況				
(20)			中央管理室における制御及び状態の監視の状況				
(21)		給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置				
(22)			吸込口の周囲の状況				
(23)			屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況				
(24)		遮煙開口部の性能	遮煙開口部の排出風速				
(25)		空気逃し口の外観	空気逃し口の大きさ及び位置				
(26)			空気逃し口の周囲の状況				
(27)			空気逃し口の取付けの状況				