別表３　排煙風量測定記録表（Ａ４）*注1）

測定年月日		測定機器　メーカー名		型式番号等	
1	排煙機系統(機器番号等)	排煙機銘板表示		排煙機の規定風量	
				最大防煙区画面積　　㎡×　１ or ２　＝　　㎥/min	

2	排煙口						判定
	階	室名	排煙口面積（㎡）	測定風速（m/s）*注2）	測定風量（㎥/min）	規定風量（㎥/min）	
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	排煙機					判定
	排煙機（番号等）	煙排出口面積（㎡）	測定風速（m/s）*注2）	測定風量（㎥/min）	規定風量（㎥/min）	
						指摘なし・要是正

4	直結エンジン（内燃エンジン）の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有　・　無	指摘なし　・　要是正

5	排煙系統図(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

注1）本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。