導管に付属するバルブ								
その他のガス工作物								
計								

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2　原因別のガス事故　（単位：件）

事故の状況／事故の原因		ガス工作物の損壊			製造支障			ガス漏えい	
		高圧	中圧	低圧	1時間未満	1時間以上24時間未満	24時間以上	少量	多量
自然現象	暴風雨								
	地震								
	水害、山くずれ								
	その他								
火災									
停電									
ガス工作物の不備	製作、施工不完全								
	自然劣化、保守不備								
ガス工作物の誤操作									
他工事									
地盤の不等沈下									
交通量の激化									
導管工事									
その他									
計									

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第５（第３条関係）

導管改修実施状況（　　年度分）

年　　月　　日

殿

住　　所
氏　　名（名称及び代表者の氏名）

ガス事業法第171条第１項の規定により次のとおり報告します。

		保有量（Ａ＝Ａ１＋Ａ２）			次年度の対策計画量
		当該年度末の保有総量Ａ	当該年度末の対策済導管量Ａ１	当該年度末の未対策導管量Ａ２	
中圧本支管（単位：km）	全管種合計		----------	----------	----------
	ねずみ鋳鉄管				
	腐食劣化対策管合計				
	白管・黒管				
	その他の腐食劣化対策管				
	その他の導管		----------	----------	----------
低圧本支管（単位：km）	全管種合計		----------	----------	----------
	ねずみ鋳鉄管				
	腐食劣化対策管合計				
	白管・黒管				
	その他の腐食劣化対策管				
	その他の導管		----------	----------	----------
供給管（単位：本）	全管種合計		----------	----------	----------
	ねずみ鋳鉄管				
	腐食劣化対策管合計				
	白管・黒管				
	その他の腐食劣化対策管				
	その他の導管		----------	----------	----------
灯外内管（単位：本）	全管種合計		----------	----------	----------
	ねずみ鋳鉄管				
	腐食劣化対策管合計				
	白管・黒管				
	その他の腐食劣化対策管				
	その他の導管		----------	----------	----------

備考　１　表中の各用語の意義は、原則として以下による。ただし、灯外内管の本数は、１本の供給管で引き込まれている場合１本として数えること。

本支管：導管のうち、原則として道路に並行して埋設するもの。

供給管：導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのもの。