別表第５　ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準

別表第６　ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準

出力（単位：kW）	効率値（単位：%）					
	2極		4極		6極	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	200V又は400V	220V又は440V	200V又は400V	220V又は440V	200V又は400V	220V又は440V
0.75	77.5	78.5	80.0	82.0	78.0	80.0
1.5	83.0	84.0	82.0	84.0	82.0	84.0
2.2	83.0	84.0	85.0	86.5	84.0	85.5
3.7	85.0	85.5	86.0	87.5	85.5	87.0
5.5	87.0	87.5	87.5	88.5	87.0	88.5
7.5	88.0	88.5	88.5	89.5	88.0	89.0
11	89.0	89.5	90.0	90.6	89.0	90.0
15	89.5	90.2	90.2	91.0	89.5	90.6
18.5	90.6	91.0	90.6	91.4	90.6	91.4
22	90.6	91.0	91.4	92.1	91.0	91.7
30	91.0	91.4	91.7	92.1	91.4	92.1
37	91.4	91.7	92.1	92.4	91.7	92.4
45	91.7	92.1	92.1	92.7	92.1	92.7
55	92.1	92.4	92.4	93.0	92.4	93.0
75	92.4	92.7	92.7	93.3	92.4	93.0
90	92.7	93.0	93.0	93.6	92.7	93.3
110	93.0	93.3	93.3	93.6	93.0	93.6
132	93.3	93.6	93.3	93.9	93.3	93.9
160	93.9	94.1	93.6	94.5	93.6	94.1

（備考）

効率値はＪＩＳ　Ｃ　4212（高効率低圧三相かご形誘導電動機）の（7.3　効率試験）に規定する方法により測定した値とする。なお、この効率値には、（4.2　効率の裕度）を適用する。