別表第５　ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準

区分	事業	ベンチマーク指標	目指すべき水準
１Ａ～１Ｃ	［略］	［略］	［略］
２	［略］	当該事業を行っている工場の火力発電設備（離島に設置するものを除く。）における①から③の合計量（火力発電効率Ａ指標） ①　石炭による火力発電（以下この表において「石炭火力発電」という。）の効率を石炭火力発電の効率の目標値（41.00％）で除した値と、火力発電量のうち石炭火力発電量の比率との積 ②　可燃性天然ガス及び都市ガスによる火力発電（以下この表において「ガス火力発電」という。）の効率をガス火力発電の効率の目標値（48.00％）で除した値と、火力発電量のうちガス火力発電量の比率との積 ③　石油その他の燃料による火力発電（以下この表において「石油等火力発電」という。）の効率を石油等火力発電の効率の目標値（39.00％）で除した値と、火力発電量のうち石油等火力発電量の比率との積 当該事業を行っている工場の火力発電設備（離島に設置するものを除く。）における①から③の合計量（火力発電効率Ｂ指標） ①　石炭火力発電の効率と火力発電量のうち石炭火力発電量の比率との積 ②　ガス火力発電の効率と火力発電量のうちガス火力発電量の比率との積 ③　石油等火力発電の効率と火力発電量のうち石油等火力発電量の比率との積	［略］

別表第５　ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準

区分	事業	ベンチマーク指標	目指すべき水準
１Ａ～１Ｃ	［略］	［略］	［略］
２	［略］	当該事業を行っている工場の火力発電設備（離島に設置するものを除く。）における①から③の合計量（火力発電効率Ａ指標） ①　石炭による火力発電（以下この表において「石炭火力発電」という。）の効率を石炭火力発電の効率の目標値（41.00％）で除した値と、火力発電量のうち石炭火力発電量の比率との積 ②　ガスによる火力発電（以下この表において「ガス火力発電」という。）の効率をガス火力発電の効率の目標値（48.00％）で除した値と、火力発電量のうちガス火力発電量の比率との積 ③　石油その他の燃料による火力発電（以下この表において「石油等火力発電」という。）の効率を石油等火力発電の効率の目標値（39.00％）で除した値と、火力発電量のうち石油等火力発電量の比率との積 当該事業を行っている工場の火力発電設備（離島に設置するものを除く。）における①から③の合計量（火力発電効率Ｂ指標） ①　石炭火力発電の効率と火力発電量のうち石炭火力発電量の比率との積 ②　ガス火力発電の効率と火力発電量のうちガス火力発電量の比率との積 ③　石油等火力発電の効率と火力発電量のうち石油等火力発電量の比率との積	［略］