別記様式第24　非常電源（自家発電設備）（その２）

制御装置	周囲の状況					
	発電機盤					
	自動始動盤					
	補機盤					
	電源表示灯					
	表示灯					
	開閉器・遮断器					
	ヒューズ類	A				
	継電器					
保護装置						
計器類						
燃料容器等	外形					
	燃料貯蔵量	種類　ℓ				
冷却水タンク	外形					
	水量	ℓ				
排気筒	周囲の状況					
	外形					
	貫通部					
配管						
結線接続						
接地						
始動性能						
運転性能	運転状況					
	換気					
停止性能	手動停止					
	自動停止					
耐震措置						
予備品等						

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　６　票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24　非常電源（自家発電設備）（その２）

制御装置	周囲の状況					
	発電機盤					
	自動始動盤					
	補機盤					
	電源表示灯					
	表示灯					
	開閉器・遮断器					
	ヒューズ類	A				
	継電器					
保護装置						
計器類						
燃料容器等	外形					
	燃料貯蔵量	種類　ℓ				
冷却水タンク	外形					
	水量	ℓ				
排気筒	周囲の状況					
	外形					
	貫通部					
配管						
結線接続						
接地						
始動性能						
運転性能						
停止性能	手動停止					
	自動停止					
耐震措置						
予備品等						
総合点検						
接地抵抗		種　Ω				

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　６　票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。