蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。）、保持時間：10時間）	15.3	AH／A
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：28時間）	33.3	AH／A
［略］		
整流装置用蓄電池所要面積⑽	23	㎡
［略］		
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ－ＢＯＸ）⑴	37.5	A
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ－ＢＯＸ）⑵	50	A
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ－ＢＯＸ）⑶	100	A
［略］		
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）⑴	9	㎡
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）⑵	9	㎡
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）⑶	9	㎡
［略］		
ＲＴ－ＢＯＸ土地面積	75	㎡
駐車スペース面積	21	㎡
［略］		
土地単価時点補正係数（北海道）	0.8009	—
土地単価時点補正係数（青森県）	0.6907	—
土地単価時点補正係数（岩手県）	0.7265	—
土地単価時点補正係数（宮城県）	0.9647	—
土地単価時点補正係数（秋田県）	0.6519	—
土地単価時点補正係数（山形県）	0.7589	—
土地単価時点補正係数（福島県）	0.8078	—
土地単価時点補正係数（茨城県）	0.7287	—
土地単価時点補正係数（栃木県）	0.7500	—
土地単価時点補正係数（群馬県）	0.7542	—
土地単価時点補正係数（埼玉県）	0.8701	—
土地単価時点補正係数（千葉県）	0.8862	—

［同左］		
整流装置用蓄電池取得面積⑽	23	㎡
［同左］		
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ－ＢＯＸ）	100	A
［同左］		
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）	9	㎡
［同左］		
ＲＴ－ＢＯＸ土地面積	75	㎡
［同左］		
土地単価時点補正係数（北海道）	0.7960	—
土地単価時点補正係数（青森県）	0.6957	—
土地単価時点補正係数（岩手県）	0.7329	—
土地単価時点補正係数（宮城県）	0.9343	—
土地単価時点補正係数（秋田県）	0.6643	—
土地単価時点補正係数（山形県）	0.7629	—
土地単価時点補正係数（福島県）	0.7978	—
土地単価時点補正係数（茨城県）	0.7335	—
土地単価時点補正係数（栃木県）	0.7555	—
土地単価時点補正係数（群馬県）	0.7582	—
土地単価時点補正係数（埼玉県）	0.8641	—
土地単価時点補正係数（千葉県）	0.8801	—