音声収容装置架当たり面積	1.5	㎡／架
音声収容ルータ１ユニット当たりＤＣ電流	5	Ａ／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数	11	ユニット／架
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たりＤＣ電流	0	Ａ／ユニット
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	6.6	Ａ／ユニット
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ共用架当たり最大搭載ユニット数	8	ユニット／架
共用収容ルータ１ユニット当たりＤＣ電流	5	Ａ／ユニット
共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数	12	ユニット／架
総合デジタル通信回線収容交換機１ユニット当たりＤＣ電流	27.1	Ａ／ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機架当たり面積	2	㎡／架
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ１ユニット当たりＤＣ電流	36.1	Ａ／ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ架当たり最大搭載ユニット数	4	ユニット／架
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ架当たり面積	1.5	㎡／架
共用コアルータ１ユニット当たりＤＣ電流	88	Ａ／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数	2	ユニット／架
コア局用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	6.6	Ａ／ユニット
コア局用Ｌ２ＳＷ共用架当たり最大搭載ユニット数	6	ユニット／架
ＣＳ１ユニット当たりＤＣ電流	54.5	Ａ／ユニット
ＣＳ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＣＳ架当たり最大搭載ユニット数	12	ユニット／架
ＣＳ架当たり面積	1.5	㎡／架