交流無停電電源装置規定出力容量(4)	7	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5)	10	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6)	15	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7)	20	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8)	30	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9)	50	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10)	75	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11)	100	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12)	200	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13)	250	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14)	300	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15)	400	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16)	500	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17)	600	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18)	800	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(19)	1,000	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(20)	1,200	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(21)	1,500	kVA
交流無停電電源装置所要面積(1)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(2)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(3)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(4)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(5)	7	㎡
交流無停電電源装置所要面積(6)	7	㎡
交流無停電電源装置所要面積(7)	8	㎡