| | | |
|---|---|---|
| 建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） | 0.9 | — |
| 単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 | 0.01 | kVA／㎡ |
| 受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
| 受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
| 受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
| 受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
| 受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
| 受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
| 受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
| 受電装置所要面積(1) | 30 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(2) | 45 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(3) | 45 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(4) | 50 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(5) | 50 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(6) | 50 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(7) | 50 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(8) | 60 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(9) | 162 | ㎡ |
| 受電装置更改面積(1) | 15 | ㎡ |
| 受電装置更改面積(2) | 25 | ㎡ |
| 受電装置更改面積(3) | 25 | ㎡ |