平屋局舎容積率	100	%
駐車スペース等土地面積	90	㎡
ＲＴ－ＢＯＸ土地面積	75	㎡
駐車スペース面積	21	㎡
時分割多元接続装置架単位電流	9.5	Ａ／架
時分割多元接続装置架単位面積	1.44	㎡／架
衛星送受信装置架単位電流	36.7	Ａ／架
衛星送受信装置架単位面積	1.44	㎡／架
衛星回線制御装置架単位電流	210.5	Ａ／架
衛星回線制御装置架単位面積	16.38	㎡／架
インタフェース変換装置１ユニット当たりＤＣ電流	3.125	Ａ／ユニット
インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数	5	ユニット／架
土地単価時価補正係数	0.7	—
土地単価時点補正係数（北海道）	0.8009	—
土地単価時点補正係数（青森県）	0.6907	—
土地単価時点補正係数（岩手県）	0.7265	—
土地単価時点補正係数（宮城県）	0.9647	—
土地単価時点補正係数（秋田県）	0.6519	—
土地単価時点補正係数（山形県）	0.7589	—
土地単価時点補正係数（福島県）	0.8078	—
土地単価時点補正係数（茨城県）	0.7287	—
土地単価時点補正係数（栃木県）	0.7500	—
土地単価時点補正係数（群馬県）	0.7542	—
土地単価時点補正係数（埼玉県）	0.8701	—
土地単価時点補正係数（千葉県）	0.8862	—