	3　炉心における燃料体の配置を確認する検査 4　発電用原子炉の停止余裕を確認する検査	
二　核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	1　燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 2　使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系の作動検査	
三　原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）	1　技術基準規則第二条第二項に規定するクラス1機器（原子炉冷却系統施設に設置するものに限る。以下この号において同じ。）、クラス2機器（原子炉冷却系統施設に設置するものに限る。以下この号において同じ。）、重大事故等クラス1機器（原子炉冷却系統施設に設置するものに限る。以下この号において同じ。）、重大事故等クラス2機器（原子炉冷却系統施設に設置するものに限る。以下この号において同じ。）及びそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス1機器、クラス2機器、重大事故等クラス1機器及び重大事故等クラス2機器の漏えい検査 2　加圧器安全弁及び加圧器逃がし弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 3　加圧器逃がし弁元弁の作動検査 4　主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁の漏えい検査及び作動検査 5　主蒸気隔離弁の作動検査 6　非常用炉心冷却系その他原子炉注水系のポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系その他原子炉注水系の作動検査 7　原子炉補機冷却系の作動検査 8　補助給水系ポンプの非破壊検査及び補助給水系の作動検査 9　最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備の作動検査	