別表第七（第六十四条関係）

	(い)	(ろ)
(一)	第三十条の規定が適用される建築設備	図書の種類	明示すべき事項
		構造詳細図	建築設備の構造方法
(二)	第三十一条の規定が適用される電気設備	平面図	常用の電源及び予備電源の種類及び位置
		電気設備の構造詳細図	受電設備の電気配線の状況
			常用の電源及び予備電源の種類及び構造
			予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
		予備電源の容量を算出した際の計算書	予備電源の容量及びその算出方法
(三)	第三十二条の規定が適用される配管設備	配置図	畜舎等の外部の給水タンク及び貯水タンク（以下この項において「給水タンク等」という。）の位置
			配管設備の種別及び配置
			給水タンク等からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離（給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。）
		平面図	配管設備の種別及び配置
			給水管、配電管その他の管が防火区画等（建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号に規定する防火区画等をいう。以下この項において同じ。）を貫通する部分の位置及び構造
			給水タンク等の位置及び構造
			畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
		二面以上の断面図	給水タンク等の位置及び構造
			給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
			畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況

配管設備の仕様書	腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
	圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
	水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
	給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
	金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
	給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
	排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図	飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造（ろ）
	給水タンク等の構造
	排水槽の構造
	阻集器の位置及び構造
配管設備の系統図	配管設備の種類、配置及び構造
	配管設備の末端の連結先
	給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
	給水管の止水弁の位置
	排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書	排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表	配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図	風道の構造
	防火設備及び特定防火設備の位置