ＳＢＣ呼処理部１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＳＢＣ呼処理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	0	ユニット／架
ＳＢＣセッション管理部１ユニット当たりＤＣ電流	0	Ａ／ユニット
ＳＢＣセッション管理部１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＳＢＣセッション管理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	0	ユニット／架
ＳＢＣ１ユニット当たりＤＣ電流	8.74	Ａ／ユニット
ＳＢＣ１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＳＢＣ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	16	ユニット／架
ＥＮＵＭサーバ１ユニット当たりＤＣ電流	8.96	Ａ／ユニット
ＥＮＵＭサーバ１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＥＮＵＭサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	16	ユニット／架
ＤＮＳサーバ１ユニット当たりＤＣ電流	8.96	Ａ／ユニット
ＤＮＳサーバ１ユニット当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＤＮＳサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	16	ユニット／架
ＥＮＵＭ・ＤＮＳ共通サーバ１ユニット当たりＤＣ電流	0	Ａ／ユニット
ＥＮＵＭ・ＤＮＳ共通サーバ１ユニット当たりＡＣ200電流	0	Ａ／ユニット
ＥＮＵＭ・ＤＮＳ共通サーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数	0	ユニット／架
相互接続局共通設備当たりＤＣ電流	206.4	Ａ
相互接続局共通設備当たりＡＣ200Ｖ電流	0	Ａ
相互接続局共通設備架数	3	架
相互接続局設備共用架当たり面積	0.63	㎡／架
ＰＴＮ１ユニット当たりＤＣ電流	3.05	Ａ／ユニット