ＰＴＮ共用架当たり最大搭載ユニット数	16	ユニット／架
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＤＣ電流	4.2	Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	2	Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ共用架当たり最大搭載ユニット数	8	ユニット／架
中間中継伝送装置１ユニット当たりＤＣ電流	4.2	Ａ／ユニット
中間中継伝送装置１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	2	Ａ／ユニット
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数	8	ユニット／架
１万端子当たりの必要主配線盤長	2.52	m
作業スペース込みの主配線盤幅	3.9	m
光ケーブル成端架単位面積（大）	12	㎡
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数（大）	2,000	端子
光ケーブル成端架単位面積（中）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数（中）	389	端子
光ケーブル成端架単位面積（小１）	1	㎡
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数（小１）	128	端子
光ケーブル成端架単位面積（小２）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数（小２）	256	端子
オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	Ａ／㎡
オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	Ａ／㎡
オペレーション設備（総合監視）面積	505	㎡
オペレーション設備（試験受付）面積	432	㎡
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流	0.92	Ａ／台