交流無停電電源装置所要面積(12)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(13)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(14)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(15)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(16)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(17)	20	㎡
交流無停電電源装置所要面積(18)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(19)	50	㎡
交流無停電電源装置所要面積(20)	40	㎡
交流無停電電源装置所要面積(21)	50	㎡
交流無停電電源装置総合効率	0.88	—
蓄電池容量算出係数（大規模局、整流装置用、保持時間：３時間）	5.8	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間：３時間）	4.2	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：10時間）	12.6	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。）、保持時間：18時間）	21.7	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：36時間）	39.7	ＡＨ／Ａ
整流装置用蓄電池規定容量(1)	200	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(2)	300	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(3)	500	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(4)	1,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(5)	1,500	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(6)	2,000	ＡＨ