| | | |
|---|---|---|
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(2) | 16 | ㎡ |
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(3) | 22 | ㎡ |
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(4) | 22 | ㎡ |
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(5) | 31 | ㎡ |
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(6) | 38 | ㎡ |
| 交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(7) | 49 | ㎡ |
| 建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり） | 0.7 | — |
| 建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし） | 0.8 | — |
| 建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） | 0.9 | — |
| 単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 | 0.01 | kVA／㎡ |
| 受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
| 受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
| 受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
| 受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
| 受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
| 受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
| 受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
| 受電装置所要面積(1) | 30 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(2) | 45 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(3) | 45 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(4) | 50 | ㎡ |
| 受電装置所要面積(5) | 50 | ㎡ |