第１０表　送電線路及び特別高圧配電線路事故件数表

年度分　　事業者名：

事故状況＼原因	全事故件数	百分率（％）	原因別																								合計	電圧別（kV）				
			設備不備		保守不備		自然災害									故意・過失			他物接触			他事故波及		火災	その他	不明						
			製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山崩れ・雪崩	塩・ちり・ガス	作業者の過失	公衆の故意・過失	伐木	樹木接触	鳥獣接触	その他の他物接触	自社	他社							55以下	66・77	110・154	187・220・275	500以上
全事故件数		／																														
架空電線路	架空線事故件数																															
	百分率（%）		／																													
工作物被害箇所	支持物	鉄塔																														
		鉄筋コンクリート																														
		鉄柱																														
		木柱																														
	腕木																															
	がいし	懸垂																														
		ピン																														
	電線																															
	電線及びがいし	懸垂																														
		ピン																														
	架空地線																															
	開閉装置																															
	その他																															
	被害なし																					／	／									
事故の種類	一線接地																															
	相間短絡																															
	接地短絡																															
	断線																															
	その他																															
電圧別（kV）	55以下																											／	／	／	／	／
	66・77																											／	／	／	／	／
	110・154																											／	／	／	／	／
	187・220・275																											／	／	／	／	／
	500以上																											／	／	／	／	／
地中電線路	地中線事故件数																		／		／											
	百分率（%）		／																／		／											
被害箇所工作物	ケーブル																		／		／											
	接続箱																		／		／											
	ケーブルヘッド																		／		／											
	その他																		／		／											
事故の種類	一線接地																		／		／											
	相間短絡																		／		／											
	接地短絡																		／		／											
	断線																		／		／											
	その他																		／		／											
電圧別（kV）	55以下																		／		／							／	／	／	／	／
	66・77																		／		／							／	／	／	／	／
	110・154																		／		／							／	／	／	／	／
	187・220・275																		／		／							／	／	／	／	／
	500以上																		／		／							／	／	／	／	／

備考１　百分率の算出結果については、少数第２位を四捨五入し、第１位にとどめる。
２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ３とすること。
３　本表は、第１表において、本表と関係する欄に記載がない場合は、報告することを要しない。