3　独立過熱器	3　独立過熱器
4・5　［略］	4・5　［略］
6　ガスタービン（空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。）	6　ガスタービン（空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。）
7　内燃機関	7　内燃機関
8　燃料設備	8　燃料設備
1～7　［略］	1～7　［略］
8　(二)　2の中欄11から16までに準ずるもの	8　(二)　2の中欄11から16までに準ずるもの
9　［略］	9　［略］
1～8　［略］	1～8　［略］
9　アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るガスタービンに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所	9　アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るガスタービンに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所
10　(二)　2の中欄11から16までに準ずるもの	10　(二)　2の中欄11から16までに準ずるもの
11　［略］	11　［略］
1～6　［略］	1～6　［略］
7　アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る内燃機関に附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所	7　アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る内燃機関に附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所
8　［略］	8　［略］
1　［略］	1　［略］
2　液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項	2　液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項
(1)　［略］	(1)　［略］
(2)　(二)　2の中欄15(3)及び(4)に準ずるもの（液化ガス用気化器に係るものを除く。）	(2)　(二)　2の中欄15(3)及び(4)に準ずるもの（液化ガス用気化器に係るものを除く。）
3　燃料貯蔵設備に係る次の事項	3　燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1)～(4)　［略］	(1)～(4)　［略］

3　［同上］	3　独立過熱器
4・5　［略］	4・5　［略］
6　［同上］	6　ガスタービン（空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。）
7　［同上］	7　内燃機関
8　［同上］	8　燃料設備
1～7　［略］	1～7　［略］
8　(二)　2の中欄10から15までに準ずるもの	8　(二)　2の中欄10から15までに準ずるもの
9　［略］	9　［略］
1～8　［略］	1～8　［略］
［新設］	9　(二)　2の中欄10から15までに準ずるもの
［新設］	10　［略］
［新設］	1～6　［略］
7　［略］	7　［略］
1　［略］	1　［略］
2　［同上］	2　液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項
(1)　［略］	(1)　［略］
(2)　(二)　2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの（液化ガス用気化器に係るものを除く。）	(2)　(二)　2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの（液化ガス用気化器に係るものを除く。）
3　［同上］	3　燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1)～(4)　［略］	(1)～(4)　［略］