| | |
|---|---|
| 電力設備（直流変換電源装置） | 1　設備量の算定<br>［(1)　略］<br>(2)　(1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置１架当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の直流変換電源装置架数とする。<br>2　投資額の算定<br>次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。<br>局ごと直流変換電源装置投資額<br>＝直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価 |
| 電力設備（交流無停電電源装置） | 1　設備量の算定<br>(1)　大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Ｖを要する設備の交流100Ｖ所要電力の合計を交流100Ｖ総所要電力とし、これを交流無停電電源装置（100Ｖ用最大規格）の規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を当該局の交流無停電電源装置（100Ｖ用最大規格）台数とする。また、それによって生じた交流100Ｖ総所要電力の余りから交流無停電電源装置（100Ｖ用直近上位規格）を選定し、当該交流無停電電源装置（100Ｖ用直近上位規格）の台数を１とする。<br>(2)　大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Ｖを要する設備の交流200Ｖ所要電力の合計を交流200Ｖ総所要電力とし、これを交流無停電電源装置（200Ｖ用最大規格）の規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ用最大規格）台数とする。また、それによって生じた交流200Ｖ総所要電力の余りから交流無停電電源装置（200Ｖ用直近上位規格）を選定し、当該交流無停電電源装置（200Ｖ用直近上位規格）の台数を１とする。<br>(3)　(1)及び(2)で算定した規格ごとの交流無停電電源装置（100Ｖ）台数及び規格ごとの交流無停電電源装置（200Ｖ）台数からそれぞれデータ系サービス及び光ＩＰ電話に係るもの（当該局の電力容量比により算定するものとする。）を控除したものを当該局の規格ごとメタルＩＰ音声系交流無停電電源装置（100Ｖ）台数及び規格ごとメタルＩＰ音声系交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。<br>2　投資額の算定<br>次の算定式により局ごとに規格ごと交流無停電電源装置（100Ｖ）投資額及び規格ごと交流無停電電源装置（200Ｖ）投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。<br>規格ごと交流無停電電源装置（100Ｖ）投資額<br>＝当該規格メタルＩＰ音声系交流無停電電源装置（100Ｖ）台数×当該規格交流無停電電源装置（100Ｖ）単価 |

| | |
|---|---|
| 電力設備（直流変換電源装置） | 1　設備量の算定<br>［(1)　同左］<br>(2)　(1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置１架最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の音声系直流変換電源装置架数とする。<br>2　投資額の算定<br>［同左］<br>局ごと直流変換電源装置投資額<br>＝音声系直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価 |
| 電力設備（交流無停電電源装置） | 1　設備量の算定<br>(1)　大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Ｖを要する設備の交流100Ｖ所要容量の合計を交流無停電電源装置（100Ｖ用最大規格）の規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を当該局の交流無停電電源装置（100Ｖ）台数とする。また、それによって生じた交流100Ｖ所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置（100Ｖ用直近上位規格）台数を交流無停電電源装置（100Ｖ）台数に加える。<br>(2)　大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Ｖを要する設備の交流200Ｖ所要容量の合計を交流無停電電源装置（200Ｖ用最大規格）の規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。また、それによって生じた交流200Ｖ所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置（200Ｖ用直近上位規格）台数を交流無停電電源装置（200Ｖ）台数に加える。<br>(3)　(1)及び(2)で算定した交流無停電電源装置（100Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（200Ｖ）台数からそれぞれデータ系に係るもの（当該局の電力容量比により算定するものとする。）を控除したものを当該局の音声系交流無停電電源装置（100Ｖ）台数及び音声系交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。<br>2　投資額の算定<br>次の算定式により局ごとに種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。<br>種別ごと交流無停電電源装置投資額<br>＝当該種別音声系交流無停電電源装置台数×当該種別交流無停電電源装置単価 |