装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ロ　イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

三　第一条第二号に掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ロ　イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

四　第一条第三号イに掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー

ロ　イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

五　第一条第三号ロに掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ロ　イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

六　第一条第四号に掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による発電等用電気工作物の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ロ　ボイラー監視制御装置、タービン監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成する設備、機器又は装置

ハ　イ又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

七　第一条第五号に掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

イ　当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ロ　イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウエア

八　第一条第六号に掲げる装置　次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装