電話遠隔収容装置単位電流	28	Ａ
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数	2,560	回線
電話遠隔収容装置基本部面積	4.68	㎡
電話遠隔収容装置単位面積	4.68	㎡
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数	2,560	回線
加入者交換機基本部電流	44	Ａ
加入者交換機収容架回線単位電流	17.6	Ａ
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数	1,225	回線
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流	38.7	Ａ
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数	167	ＫＢＨＣＡ
加入者交換機ＡＣ電流	3	Ａ／台
加入者交換機基本部面積	21.08	㎡
加入者交換機収容架単位面積	2.08	㎡
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数	1,194	回線
中継交換機基本部電流	42.5	Ａ／台
中継交換機収容架単位電流	31.2	Ａ
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数	3,250	チャネル
中継交換機ＡＣ電流	3	Ａ／台
中継交換機基本部面積	14.33	㎡
中継交換機収容架単位面積	1.62	㎡／架
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数	3,250	チャネル
多重変換装置基本部電流	61.4	Ａ／架
多重変換装置ユニット電流	0	Ａ／ユニット
多重変換装置架面積	1.92	㎡／架
多重変換装置１アイランド最大架数	1	架
クロスコネクト装置基本架電流	40.3	Ａ／架
クロスコネクト装置増設架基本部電流	38.2	Ａ／架
クロスコネクト装置ユニット電流	7.9	Ａ／ユニット