クロック供給装置１Ｇ架単位電流	4	Ａ／架
クロック供給装置１Ｇ架面積	1.44	㎡／架
中間中継伝送装置（52M）基本部電流	7.1	Ａ／架
中間中継伝送装置（156M）基本部電流	19.6	Ａ／架
中間中継伝送装置（600M）基本部電流	30.7	Ａ／架
中間中継伝送装置（2.4G）基本部電流	20	Ａ／架
中間中継伝送装置架面積	1.6	㎡／架
信号用中継交換機基本部電流	12.7	Ａ／台
信号用中継交換機収容架単位電流	67	Ａ
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（48K換算）	480	リンク
信号用中継交換機ＡＣ電流	0.16	Ａ／台
信号用中継交換機基本部面積	0	㎡／台
信号用中継交換機収容架単位面積	1.5	㎡
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（48K換算）	480	リンク
交換機の端子収容率	0.965	—
１万端子当たりの必要主配線盤長	2.52	m
作業スペース込みの主配線盤幅	3.9	m
加入者系半固定パス伝送装置単位電流	27.12	Ａ
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数	14,336	端子
加入者系半固定パス伝送装置単位面積	1.6	㎡
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数	14,336	端子
光ケーブル成端架単位面積（大）	12	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大）	2,000	端子
光ケーブル成端架単位面積（小１）	1	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１）	128	端子
光ケーブル成端架単位面積（小２）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２）	256	端子
光ケーブル成端架単位面積（中）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中）	389	端子