整流装置基本部面積	10	㎡／架
整流装置増設架面積	2	㎡／架
直流電圧値	48	V
警察消防用回線１回線当たりの消費電流	0.484375	A／回線
直流変換電源装置１架最大電流	80	A／架
直流変換電源装置架単位面積	5	㎡／架
入力変換効率	0.85	—
交流無停電電源装置規定出力容量(1)	1	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2)	3	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3)	5	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(4)	7	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5)	10	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6)	15	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7)	20	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8)	30	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9)	50	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10)	75	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11)	100	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12)	200	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13)	250	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14)	300	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15)	400	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16)	500	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17)	600	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18)	800	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(19)	1,000	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(20)	1,200	kVA