交流無停電電源装置規定出力容量(21)	1,500	kVA
交流無停電電源装置所要面積(1)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(2)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(3)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(4)	4	㎡
交流無停電電源装置所要面積(5)	7	㎡
交流無停電電源装置所要面積(6)	7	㎡
交流無停電電源装置所要面積(7)	8	㎡
交流無停電電源装置所要面積(8)	8	㎡
交流無停電電源装置所要面積(9)	8	㎡
交流無停電電源装置所要面積(10)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(11)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(12)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(13)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(14)	10	㎡
交流無停電電源装置所要面積(15)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(16)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(17)	20	㎡
交流無停電電源装置所要面積(18)	30	㎡
交流無停電電源装置所要面積(19)	50	㎡
交流無停電電源装置所要面積(20)	40	㎡
交流無停電電源装置所要面積(21)	50	㎡
交流無停電電源装置総合効率	0.88	—
交流無停電電源装置（100Ｖ）直流部電圧	0.087	kV
交流無停電電源装置（200Ｖ）直流部電圧	0.176	kV
蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時間）	5.8	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間：３時間）	4.2	ＡＨ／Ａ