蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ－ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：10時間）	12.6	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ－ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。）、保持時間：18時間）	21.7	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ－ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：36時間）	39.7	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：２時間）	5	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。）、保持時間：10時間）	15.3	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：28時間）	33.3	ＡＨ／Ａ
整流装置用蓄電池規定容量(1)	200	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(2)	300	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(3)	500	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(4)	1,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(5)	1,500	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(6)	2,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(7)	3,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(8)	4,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(9)	5,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量(10)	6,000	ＡＨ
整流装置用蓄電池所要面積(1)	5	㎡