交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(2)	300	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(3)	500	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(4)	1,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(5)	1,500	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(6)	2,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(7)	3,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(1)	13	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(2)	16	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(3)	22	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(4)	22	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(5)	31	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(6)	38	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(7)	49	㎡
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり）	0.7	—
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし）	0.8	—
建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎）	0.9	—
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎）	0.01	kVA／㎡
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎）	0.01	kVA／㎡
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局）	0.01	kVA／㎡
受電装置規定容量(1)	100	kVA
受電装置規定容量(2)	200	kVA
受電装置規定容量(3)	300	kVA
受電装置規定容量(4)	500	kVA
受電装置規定容量(5)	750	kVA
受電装置規定容量(6)	1,000	kVA
受電装置規定容量(7)	1,500	kVA
受電装置規定容量(8)	2,000	kVA