受電装置規定容量(9)	4,000	kVA
受電装置所要面積(1)	30	㎡
受電装置所要面積(2)	45	㎡
受電装置所要面積(3)	45	㎡
受電装置所要面積(4)	50	㎡
受電装置所要面積(5)	50	㎡
受電装置所要面積(6)	50	㎡
受電装置所要面積(7)	50	㎡
受電装置所要面積(8)	60	㎡
受電装置所要面積(9)	162	㎡
受電装置更改面積(1)	15	㎡
受電装置更改面積(2)	25	㎡
受電装置更改面積(3)	25	㎡
受電装置更改面積(4)	32	㎡
受電装置更改面積(5)	35	㎡
受電装置更改面積(6)	37	㎡
受電装置更改面積(7)	52	㎡
受電装置更改面積(8)	54	㎡
受電装置更改面積(9)	212	㎡
発電装置規定容量(1)	10	kVA
発電装置規定容量(2)	20	kVA
発電装置規定容量(3)	37.5	kVA
発電装置規定容量(4)	50	kVA
発電装置規定容量(5)	75	kVA
発電装置規定容量(6)	100	kVA
発電装置規定容量(7)	150	kVA
発電装置規定容量(8)	200	kVA