様式第８の第３表及び第５表から第７表までを次のように改める。

第３表　水力発電所（電気設備）事故被害数表

年度分　　事業者名：

被害箇所＼原因		設備不備 製作不完全	設備不備 施工不完全	保守不備 保守不完全	保守不備 自然劣化	自然災害 風雨	自然災害 氷雪	自然災害 雷	自然災害 地震	自然災害 水害	自然災害 山崩れ・雪崩	自然災害 塩・ちり・ガス	故意・過失 作業者の過失	故意・過失 公衆の故意・過失	他物接触 樹木接触	他物接触 鳥獣接触	他事故波及 自社	他事故波及 他社	その他	不明	合計
発電機	電機子巻線																				
	界磁巻線																				
	軸受																				
	励磁装置																				
	その他																				
	計																				
主要変圧器	巻線																				
	ブッシング																				
	冷却装置																				
	電圧調整装置																				
	その他																				
	計																				
調相機																					
接地装置																					
避雷器																					
電力用コンデンサー																					
分路リアクトル																					
誘導電圧調整器																					
負荷時電圧調整器																					
油入遮断器																					
がいし型遮断器																					
空気遮断器																					
磁気遮断器																					
ガス遮断器																					
その他遮断器																					
開閉器																					
断路器																					
電力貯蔵装置																					
所内変圧器																					
起動用変圧器																					
非常用予備発電装置																					
計器用変成器																					
計器・継電器類																					
主要回路																					
補助回路																					
制御回路																					
制御電源装置																					
その他																					
合計																					

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　本表は、第１表において、本表と関係する欄に記載がない場合は、報告することを要しない。