3　分析方法

次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。

器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。

カドミウム及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
水銀及びその化合物	連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法又は還元気化―原子吸光光度法
セレン及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ―ＭＳ法、連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生―誘導結合プラズマ発光分光分析法（以下「水素化物発生―ＩＣＰ法」という。）
鉛及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
ヒ素及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ―ＭＳ法、連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生―ＩＣＰ法
六価クロム化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法（注１）、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
（略）	（略）
ホウ素及びその化合物	ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
（略）	（略）
亜鉛及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
アルミニウム及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法
鉄及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣＰ―ＭＳ法又は連続流れ分析―ＩＣＰ―ＭＳ法

3　分析方法

次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。

器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。

カドミウム及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
水銀及びその化合物	還元気化―原子吸光光度法
セレン及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ―ＭＳ法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生―誘導結合プラズマ発光分光分析法（以下「水素化物発生―ＩＣＰ法」という。）
鉛及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
ヒ素及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ―ＭＳ法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生―ＩＣＰ法
六価クロム化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法（注１）、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
（略）	（略）
ホウ素及びその化合物	ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
（略）	（略）
亜鉛及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
アルミニウム及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法
鉄及びその化合物	フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、ＩＣＰ法又はＩＣＰ―ＭＳ法