（2）地域差の係数（第一条第二号関係）

区分	係数	区分	係数
Ⅰの地域10種地	0.022	Ⅱの地域10種地	0.014
Ⅰの地域９種地	0.022	Ⅱの地域９種地	0.014
Ⅰの地域８種地	0.022	Ⅱの地域８種地	0.012
Ⅰの地域７種地	0.018	Ⅱの地域７種地	0.011
Ⅰの地域６種地	0.010	Ⅱの地域６種地	0.009
Ⅰの地域５種地	0.007	Ⅱの地域５種地	0.007
Ⅰの地域４種地	0.000	Ⅱの地域４種地	0.000
Ⅰの地域３種地	0.000	Ⅱの地域３種地	0.000
Ⅰの地域２種地	0.000	Ⅱの地域２種地	0.000
Ⅰの地域１種地	0.000	Ⅱの地域１種地	0.000

備考　（略）

（3）　（略）

附　則

この省令は、公布の日から施行し、令和七年度分の事務費交付金から適用する。

法規的告示

○消防庁告示第二号

消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十八条第一項第二号ハただし書の規定に基づき、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を次のとおり定める。

令和八年三月六日

消防庁長官　大沢　博

第一　趣旨

この告示は、消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。）第十八条第一項第二号ハただし書の規定に基づき、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及び放射する泡水溶液の数量の割合の基準を定めるものとする。

第二　駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能

規則第十八条第一項第二号ハただし書の消防庁長官が定める性能は、次の第一号から第三号までに掲げる試験方法により第四号の基準に適合する性能とする。

一　フォームヘッド

別図第一に示すように配置し、取付け高さの上限の高さに設置すること。

二　泡放射

泡水溶液の濃度を下限濃度、放射圧力（別図第二に示す整流筒で測定した放射時における静圧をいう。）を最低圧力（設計圧力の下限値をいう。）とし、放射する泡水溶液の数量の割合を設計上の泡水溶液の床面積一平方メートル当たりの放射量の下限値（三・七リットル毎分以上に限る。第三において同じ。）とすること。

三　火災模型

別図第一に示すように配置した縦一・〇メートル、横二・〇メートル、深さ〇・二メートルの長方形の鋼板製燃焼火皿に水を六十リットル入れ、その上に自動車用ガソリン又はノルマルヘプタンを六十リットル入れた火災模型とすること。

四　消火

前号に示す模型に点火して予燃焼時間一分を経過した後、放射を開始して一分三十秒以内に消火すること。

第三　放射する泡水溶液の数量の割合

規則第十八条第一項第二号ハただし書の消防庁長官が定める数量の割合は、第二に定める試験方法により必要とされる消火性能を有することが確認された泡消火設備の設計上の泡水溶液の一平方メートル当たりの放射量の下限値以上とすること（第二に定める試験方法により当該泡消火設備が必要とされる消火性能を有することを確認した試験において使用した泡水溶液と同一のものを放射する場合に限る。）。

附　則

この告示は、公布の日から施行する。

（2）地域差の係数（第一条第二号関係）

区分	係数	区分	係数
Ⅰの地域10種地	0.022	Ⅱの地域10種地	0.014
Ⅰの地域９種地	0.022	Ⅱの地域９種地	0.014
Ⅰの地域８種地	0.022	Ⅱの地域８種地	0.011
Ⅰの地域７種地	0.018	Ⅱの地域７種地	0.011
Ⅰの地域６種地	0.010	Ⅱの地域６種地	0.009
Ⅰの地域５種地	0.007	Ⅱの地域５種地	0.007
Ⅰの地域４種地	0.000	Ⅱの地域４種地	0.000
Ⅰの地域３種地	0.000	Ⅱの地域３種地	0.000
Ⅰの地域２種地	0.000	Ⅱの地域２種地	0.000
Ⅰの地域１種地	0.000	Ⅱの地域１種地	0.000

備考　（略）

（3）　（略）